



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«30» ноября 2018 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 403

В период с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года по адресу: г. Ярославль, ул. Жукова, д. 28а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «13» ноября 2018 года № 403

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 158» (далее – МДОУ «Детский сад № 158»).

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «19» ноября 2018 года по 10 час. 00 мин. «30» ноября 2018 года

Общая продолжительность проверки: (10 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующий МДОУ «Детский сад № 158» Шомина Галина Леонидовна (распоряжение направлено 13.11.2018 года в 14 час. 54 мин. по эл. почте) ✓ Шомина
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Лагузова Юлия Анатольевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад № 158» Шомина Г.Л., заместитель директора по АХЧ Гарускова Р.В.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объект представляет собой 2-х этажное здание (здание бывш. МДОУ «Детский сад № 223», на основании постановления мэрии г. Ярославля № 1369 от 04.10.2017 г. «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 158» и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 223» произошла реорганизация этих двух учреждений), 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Кровля здания мягкая, из здания имеется 4 эвакуационных выхода. Здание оборудовано АУПС и СОУЭ. Проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС, (Договор № ТО-118/18 от 29.12.2017 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации заключен с ООО «Альянс-монтаж»). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала (Договор с ООО ЦТО «Спецавтоматика» № 600562-ЦТО от 01.03.2018 г.).

Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована).

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается

		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Пристроенные к зданию веранды (деревянные, 5-ой степени огнестойкости) не доведены до требуемого уровня огнестойкости	статья 2, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 5 ст.52, п.2 ст.57, п.2 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (таблица 21), СП 2.13130.2012 п.6.7.14 (СНиП 2.08.02 – 89* п.1.21, СНиП II-Л.2.72* таблица №5 п.2)	МДОУ «Детский сад № 158»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

✓ _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля

по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» ноября 20 18 г.



_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Шоленко Т.А. заведующий МДОУ д/с № 158 Шоленко (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» ноября 20 18 г. ✓ _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)