



**Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль  
(место составления акта)

«29» мая 2019 г.  
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

№ 151

В период с 10 час. 30 мин. «20» мая 2019 года по 11 час. 00 мин. «29» мая 2019 года по адресу: 150047, г. Ярославль, ул. Жукова, д. 28 а.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «14» мая 2019 года № 151

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №158».

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин. «28» мая 2019 года и с 09 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин. «08» апреля 2019 года (2 дня).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 158» Шомина Галина Леонидовна 14.04.2019 г. *Шомина*  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад №158» Шомина Галина Леонидовна, заместитель заведующей МДОУ «Детский сад №158» по АХЧ Гарускова Раиса Викторовна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объект представляет собой 2-х этажное здание (здание бывш. МДОУ «Детский сад № 223», на основании постановления мэрии г. Ярославля № 1369 от 04.10.2017 г. «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 158» и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 223» произошла реорганизация этих двух учреждений), 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Кровля здания мягкая, из здания имеется 4 эвакуационных выхода. Здание оборудовано АУПС и СОУЭ 2-го типа. Проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС, (Договор № ТО-87/19 от 18.01.2019 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации заключен с ООО «Альянс-монтаж»). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала (Договор с ООО ЦТО «Спецавтоматика» № 600562-ЦТО от 17.01.2019 г.). Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована). В ходе проведения проверки не была представлена документация, подтверждающая соответствие продукции, применяемой для отделки (облицовки) потолка в помещениях раздевалок в группа, расположенных на 1-м этаже здания, требованиям пожарной безопасности (соответствующая документация, подтверждающая соответствующие показатели пожарной безопасности, сертификаты в области пожарной безопасности и т.п.).

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91\*), а именно выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п.п. 2 (л) 461 ППР в РФ.	МДОУ «Детский сад №158»
2.	На двери складского помещения (помещение бывшей бельевой), расположенного на 1-м этаже здания, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР в РФ.	МДОУ «Детский сад №158»
3.	Заполнение проема (дверь) складского помещения (помещение бывшей бельевой) на 1-м этаже выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (не имеет требуемого предела огнестойкости, отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 5.14*, 5.21* СНИП 21-01-97*; п. 5.420 СП 2.13130.2012; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	МДОУ «Детский сад №158»
4.	Загромождён коридор, ведущий из помещения музыкального зала на внутреннюю лестничную клетку (установлен металлический сейф, рояль, мебельный шкаф).	п.36(б) ППР в РФ	МДОУ «Детский сад №158»
5.	Резервный источник питания приемных приборов АУПС и СОУЭ находится в неисправном состоянии (требуется замена аккумуляторных батарей).	п. 61 ППР в РФ, п. 14.3 НПБ 88-2001	МДОУ «Детский сад №158»
6.	В помещении логопеда на 1-м этаже, где осуществляется круглосуточное дежурство с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 12.55, 12.56, НПБ 88-2001*	МДОУ «Детский сад №158»

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений от 29.05.2019 года №151/1/1;
2. Проверочный лист от 29.05.2019 г. в 1 экз. на 8 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«29» мая 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад № 151» Шомина Галина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» мая 2019 г. Шомина  
(подпись)