



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославля

г. Ярославль
(место составления акта)

«07» октября 2015 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 91

По адресу: г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 25-б

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «08» сентября 2015 года № 91

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 158

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «10» сентября 2015 года по 12 час. 00 мин. «07» октября 2015 года (20 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ начальная школа – детский сад № 158 Шомина Г.Л. 08.09.2015 г.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Тренина Марина Владимировна.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ начальная школа – детский сад № 158 Шомина Г.Л.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

На территории объекта расположено три здания.

Здание № 1 - двухэтажное, 2 степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Здание 1961 года постройки. Общая площадь здания составляет 952,8 кв.м. Крыша здания плоская, кровля мягкая. Из здания имеется 9 эвакуационных выходов. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа.

Здание № 2 – двухэтажное, 2 степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Здание сдано в эксплуатацию после капитального ремонта в 2011 году. Общая площадь здания составляет 970,76 кв.м. Крыша здания плоская, кровля мягкая. Из здания имеется 8 эвакуационных выходов. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа.

Здание прачечной – одноэтажное, 2 степени огнестойкости, Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 3.5. Крыша здания плоская, кровля мягкая. Из здания имеется 1

эвакуационный выход. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией.

На объекте имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности, с работниками проводятся противопожарные инструктажи. Здания обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями нормативных документов.

Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
предписание № 81/1/00049 от 27.06.2014 г. выполнено в полном объеме в установленные сроки
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 27.06.2014 года № 81/1/00049 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:
Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Тренина М.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«07» октября 2015 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МОУ начальная школа – детский сад № 158 Шомина Галина Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » октября 2015 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)