

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Ярославль

А » апреля 2014 г.

Заместитель прокурора Ленинского района г. Ярославля советник юстиции Кабешов В.А., рассмотрев материал проверки исполнения требований законодательства о социальной защите детей-инвалидов и пожарной безопасности в МОУ начальная школа- детский сад № 158

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района 10.04.2014 г. совместно со специалистом отдела надзорной деятельности по Ленинскому району г.Ярославля проведена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите детей-инвалидов и пожарной безопасности в МОУ начальная школа-детский сад №158, расположенном по адресу: г. Ярославль, ул.Добрынина, д. 25б.

В силу ст.19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите детей-инвалидов в Российской Федерации» государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения.

В силу ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности содержатся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных правительством РФ от 25.04.2012 № 390, (далее по тексту ППР в РФ).

Соблюдение вышеперечисленных нормативных актов обеспечено в МОУ

начальная школа-детский сад не в полной мере.

Так, в нарушение п.33, п.43 ППР в РФ, п.6.22 СНИП 21.01-97, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011 не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации: здания № 1 и № 2 не оборудованы эвакуационным освещением.

В нарушение п. 61 ППР в РФ в здании № 1 система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии.

В нарушение НПБ 110-01 здание прачечной не оборудовано системой пожарной автоматической пожарной сигнализации.

Согласно п.33 ППР в РФ при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов.

В силу п. 6.17 СНИП 21-01-97 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Вместе с тем в здании № 1 двери эвакуационных выходов из учебных классов № 1 и № 4 непосредственно на улицу открываются не по направлению выхода из здания.

Перечисленные нарушения влекут административную ответственность, предусмотренную ч.4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Помимо этого в нарушение п. 61 ППР в РФ и п. 8.4*., табл. 2 СНИП 21-01-97* здании № 1 заполнение проема в противопожарных преградах (дверь помещения электрощитовой) имеет предел огнестойкости менее чем EI 30.

Данные нарушения влекут административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Согласно должностной инструкции директора МОУ начальная школа-детский сад № 158 ДИ-01-111, утвержденной приказом директора департамента образования мэрии г. Ярославля № 5773 от 23.12.2010г., директор осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными актами, принимает меры по обеспечению безопасности и выполнению правил пожарной безопасности от все участников образовательного процесса.

С 03.08.2010 года директором МОУ начальная школа-детский сад № 158 назначена Шомина Галина Леонидовна.

Таким образом, должностным лицом - директором МОУ начальная школа-детский сад № 158 Шоминой Г.Л. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 кодекса об административных правонарушениях и частями 3-8 настоящей статьи и ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического

пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25 ч.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ст.ст. 28.1, 28.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. ч. 1, 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении директора МОУ начальная школа-детский сад № 158 Шоминой Галины Леонидовны, 30.09.1963 года рождения, уроженки гор. Ярославля, прож. по адресу: по адресу: г. Ярославль, пр. Толбухина, д.6, корп.2, кв.175

2. Дело об административном правонарушении направить для рассмотрения по существу в отдел надзорной деятельности по Ленинскому району г.Ярославля, расположенный по адресу: г.Ярославль, ул.Р.Люксембург, д.17.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

В.А. Кабешов

Замечания и дополнения

« _____ » апреля 2014 г.

Г.Л.Шомина

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника; выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика; обжаловать постановление по делу.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие данного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Права и обязанности понятны, копию настоящего постановления в соответствии со ст. 28. 2 г. 6 КоАП РФ получил.

« _____ » апреля 2014 г.

Г.Л. Шомина