



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул.Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

**Предписание №29/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 158»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или, отдельно индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 29 от «01» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «05» февраля 2021 года по 10 час. 30 мин. «26» февраля 2021 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Калиниченко Ладой Сергеевной проведена плановая (во — неплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 158» (далее – МДОУ «Детский сад №158»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Добрынина д. 25 Б, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 158» Шоминой Г.Л., зам. заведующего по АХР Гарусковой Р.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие ручные пожарные извещатели.	п.36 правил противопожарного режима в РФ	10.03.2022г.	
2.	На объекте защиты в помещении кухни, в помещении группы №1(ясли), в здании прачечной отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения огнетушителей.	п.36 правил противопожарного режима в РФ	10.03.2022г.	
3.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1ого средства на каждого дежурного.	п.30, 56 правил противопожарного режима в РФ	10.03.2022г.	

4.	В месте установки приборно-контрольных пожарных приборов не размещена информация с указанием линии связи пожарной сигнализации для каждой группы контролируемых помещений с перечнем контролируемых помещений.	п.10 правил противопожарного режима в РФ	10.03.2022г.	
5.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания двери ведущей на лестничную клетку из кабинета логопеда, двери ведущей на лестничную клетку из музыкального зала.	п.24 правил противопожарного режима в РФ; п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123*-ФЗ.	10.03.2022г.	
6.	Не обеспечено надлежащее содержание проезда и подъезда к пожарному гидранту №53 (проезд и подъезд не расчищены от снега, на проезде и подъезде растут кусты).	п.71 правил противопожарного режима в РФ	10.03.2022г.	
7.	Декларация пожарной безопасности № 78401380-ТО-16 от 25.04.2012 не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений (в декларации указаны не действующие нормативно-правовые акты (СП 1.13130.2009, СП 2.1330.2009, СП 4.13130.2009, СП 6.13130.2009, СП 7.13130.2009, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2.01.02-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 3.05.06-85, ППБ 01-03)).	ч. 3, 4, 5 ст. 64 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	10.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Калиниченко Л.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 20 21 г.

  
(подпись)  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Замест. зав. по АХЧ Сафьянов П.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» февраля 20 21 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору