

3к

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 (г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yvrosavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
 (г. Ярославль, ул. Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 37/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №158»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия(имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 37 от «02» февраля 2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин. «08» февраля 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «17» февраля 2021 года, с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «03» марта 2021 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №158», осуществляющего деятельность по адресу: 150047, г. Ярославль, ул. Жукова, д.28а.

в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад №158» Шоминой Галины Леонидовны, заместителя заведующей МДОУ «Детский сад №158» по АХЧ Гарусковой Раисы Викторовны (указываются должности, фамилии имени, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре д- писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем учреждения не обеспечено наличие на объекте защиты средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30; 56 ППР в РФ.	10.01.2022 г.	

3.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – здание детского сада не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	ст. 52, ст. 53, ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 37 ППР в РФ: п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52-13330.2016.	10.01.2022 г.
4.	Пристроенные к зданию веранды (деревянные, 5-ой степени огнестойкости) не доведены до требуемого уровня огнестойкости.	п.п. 1, 5, 6 ст.52; ст.58 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 13 ППР в РФ;	10.01.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

«03» марта 20 21 г.


М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №158» Шомина Г.Л.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина)

«03» марта 20 21 г.


(подпись)