



24

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание №43/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 158»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, общества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 43 от «02» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «08» февраля 2021 года по 10 час. 30 мин. «26» февраля 2021 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Калиниченко Ладой Сергеевной проведена плановая (во-внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 158» (далее – МДОУ «Детский сад №158»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Добрынина д. 25 В, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 158» Шоминой Г.Л., зам. заведующего по АХР Гарусковой Р.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1ого средства на каждого дежурного.	п.30, 56 правил противопожарного режима в РФ	10.03.2022г.	
2.	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие ручные пожарные извещатели.	п.36 правил противопожарного режима в РФ	10.03.2022г.	
3.	На объекте защиты у входа в группу №8, в раздевалке группы №8, в раздевалке группы №5, отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения огнетушителей.	п.36 правил противопожарного режима в РФ	10.03.2022г.	

4.	На объекте защиты в здании прачечной отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения огнетушителей.	п.36 правил противопожарного режима в РФ	10.03.2022г.	
5.	Декларация пожарной безопасности № 78401380-ТО-17 от 25.04.2012 не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений по оборудованию здания системой автоматической пожарной сигнализацией, в декларации указаны не действующие нормативно-правовые акты (СП 1.13130.2009, СП 2.1330.2009, СП 4.13130.2009, СП 6.13130.2009, СП 7.13130.2009, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2.01.02-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 3.05.06-85, ППБ 01-03).	ч. 3, 4, 5 ст. 64 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	10.03.2022г.	
6.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не во всех помещениях соответствует нормативным требованиям (спальная 1 этаж левое крыло, спальная 1 этаж правое крыло, медблок, склад пищеблока, группа 2 этаж левое крыло, спальная 2 этаж левое крыло, группа 2 этаж правое крыло, спальная 2 этаж правое крыло, музыкальный зал 2 этаж, кабинет музыкального руководителя, бухгалтерия 2 этаж) (акт обследования ООО «Альянс-монтаж» от 27.09.2018г. №137).	п.54 правил противопожарного режима в РФ; п. 3.14, 3.15, 3.16 НПБ104-03.	10.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной

или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Калиниченко Л.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

Л.С.
(подпись)

инж. зав. по АХЧ Сафурова О.С.
(должность, фамилия, инициалы)

«26» февраля 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору